



Certificat N°: 0403-4805

Requérant: vonRoll hydro (suisse) ag, Von Roll-Strasse 24, CH-4702 Oensingen

Sur la base du règlement ZW101 „conditions générales de l'organisme de certification de la SSIGE“ la SSIGE accorde la certification pour les produits suivants fabriqués en séries:

Rubrique: Conduites souterraines et raccords

Désignation: Verrouillage Hydrotight (Figure 2805, Figure 2806, Figure 2807A et Figure 2807B; (intérieur) et jeu de verrouillage Duktus BLS (Barres et segments)

Types:

Verouillage extérieur:

Figure 2805 (par forme): DN 400 - 700, PN 25

Figure 2806 (par adhérence): DN 80 - 300, PN 40; DN 350, PN 25;
DN 400, PN 16; DN 500 - 600, PN 10

Verouillage interieur:

Figure 2807A (par adhérence): DN 80 - 200, PN 40; DN 250 - 300, PN 25;
DN 350 - 400, PN 16; DN 500, PN 10

Figure 2807B (par adhérence): DN 80 - 200, PN 25; DN 250 - 300, PN 16

Jeu de verrouillage Duktus BLS (par forme): DN 80 - 300, PN 40;
DN 400 - 700; PN 25

DN: 80...700 PN: 10/16/25/40 tmax: 25 °C

Base de certification: SSIGE ZW162 (01/19), EN 545 (2010)

Validité: 30.04.2025

Conditions (C) / Remarques (R):

(C) La pression nominale admissible PN sur une conduite intégrée dépend de la combinaison des tuyaux réellement utilisés, des raccords, des types de raccordement et des joints.

Le requérant est de ce fait autorisé à mentionner ces produits comme ayant été certifiés par la SSIGE et à y apposer la marque de conformité de la SSIGE ci-dessus (publication dans la liste des certifications eau).



accrédité selon
SN EN ISO/IEC 17065

Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux
Organisme de certification eau


Javier Fernandez
Chef